

טבלה 1 – מידות הגבשושיות בסימן אזהרה והפסים בסימן מוביל מטיפוס 1 ובסימן מאתר

(ראו ציורים 1 ו-3)

(המידות במילימטרים)

הסימן	צורת החתך האנכי של גבשושית או של פס	גובה ראש הגבשושית או הפס בשטחי חוץ (h)	גובה ראש הגבשושית או הפס בשטחי פנים הבניין (h)	המרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים (b)	קוטר הגבשושית / רוחב הפס	
					בסיס עליון (a)	בסיס תחתון (a')
אזהרה (warning surface)	טרפזי או מעוגל קטום	5.0 ± 0.5 (א)	3.5 ± 0.5	60 – 50	15-12	גדול ב-10 מ"מ עד 12 מ"מ ^(ב) מהבסיס העליון
מוביל מטיפוס 1 (guiding pattern)	טרפזי או מעוגל קטום (בניצב לציר האורך של הפס)	5.0 ± 0.5 (א)	3.5 ± 0.5	77 – 66 ^(ג)	22 – 17	גדול ב-10 מ"מ - 12 מ"מ ^(ב) מהבסיס העליון

הערות כלליות לטבלה:

- לצורך תקן זה, שולי רציף תחבורה ייחשבו שטח חוץ.
- באתר ברכת שחייה שבו ברכת השחייה נמצאת בבניין או בשטחי חוץ- הגובה (h) יהיה כנדרש בשטחי פנים הבניין. לעניין זה, "אתר ברכת שחייה" – כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תיקון מס' 2), התשס"ח-2008, ק"ת התש"ח, עמ' 1204.
- המונח "אמצעי הכוונה" הנזכר בפרט 21.1.6.4 בחלק כ"א לתוספת השנייה לתקנות האמורות – משמעותו סימן מוביל על כל טיפוסיו (ראו הגדרות 1.3.5 עד 1.3.8).
- אם חיפוי הרצפה בשטחי פנים שבסביבת הכניסה לבניין, זהה לזה המיושם בשטחי החוץ בדרך המובילה לכניסה האמורה, אפשר ששטחי החוץ הללו ייחשבו לצורך טבלה זו שטח פנים.
- (א) לסטייה המותרת יוסף 0.5 מ"מ עבור מוצרי בטון.
- (ב) מתוך תחום זה, מומלץ לבחור את המידה שתוביל לזווית צד (θ בציור 2א) קטנה מ- 45° אך גדולה מ- 30° .
- (ג) מתוך תחום זה, מומלץ, מטעמים של יעילות הסימן עבור אדם עם מוגבלות ראייה, שהמרחק יהיה 75 מ"מ.